

27.10.2021 КНМ № 71210061000201288903

(Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**Главное управление МЧС России по Тульской области  
300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Тульской области**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Новомосковскому району  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

301650, Тульская область, г. Новомосковск ул. Бережного, 18,  
тел.: (48762)6-06-55, e-mail: ogpnmnsk@yandex.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 215/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Центр образования №9» в лице директора МБОУ «Центр образования №9» Кулагиной Елены Александровны  
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнении решения главного государственного инспектора Новомосковского района Тульской области по пожарному надзору начальника ОНД и ПР по Новомосковскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области подполковника внутренней службы Абинякина Евгения Георгиевича

№ 215 от «27» октября 2021 года

в период с «08» ноября 2021 г. по «12» ноября 2021 г.

Заместителем главного государственного инспектора Новомосковского района по пожарному надзору, заместителем начальника ОНД и ПР по Новомосковскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области майором внутренней службы Кармановым Александром Валерьевичем; Государственным инспектором Новомосковского района по пожарному надзору, инспектором ОНД и ПР по Новомосковскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области лейтенантом внутренней службы Байкиным Владиславом Андреевичем.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица: Директор МБОУ «Центр образования №9» Кулагина Елена Александровна.

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1.	<p>Не выполнены выходы на чердак или кровлю из лестничной клетки через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6х0,8 метра в здании МБОУ "Центр образования №9" (левое крыло, правое крыло, среднее крыло)</p> <p>МБОУ "Центр образования №9" по адресу: г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 36</p>	<p>Ст. 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»</p>	05.08.2022	
2.	<p>В здании МБОУ "Центр образования №9" помещение библиотеки не выделено противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением проема 2-го типа.</p> <p>МБОУ "Центр образования №9" по адресу: г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 36.</p>	<p>Ст. 88, табл. 23 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ; П. 5.6.4, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям</p>	05.08.2022	
3.	<p>Помещение пищеблока в здании МБОУ "Центр образования №9" не выделено противопожарными перекрытиями и стенами не ниже 2-го типа.</p> <p>МБОУ "Центр образования №9" по адресу: г. Новомосковск ул. Маяковского, д. 36</p>	<p>Ст. 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ; П. 5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям</p>	05.08.2022	

